НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.097.Н.00140** 038059

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент». ИНН 3123004089.Юридический адрес: РФ, 308002 г. Белгород, ул. Мичурина 104. т. (4722)26-26-73. e-mail: belacy@belacy.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент». ИНН 3123004089.Юридический адрес: РФ, 308002 г. Белгород, ул. Мичурина 104. т. (4722)26-26-73. e-mail: belacy@belacy.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОС «КУРСКПОЖСЕРТ» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Курской области, 305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 116-Б. ОГРН 1074632002455. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.097 выдан 14 декабря 2017 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фибросайдинг «DECOVER», выпускаемый по ТУ 23.65.12-013-00281559-2024, окрашенный водно-дисперсионной акриловой краской ВД-АК. Серийный выпуск.

код ОКПД2 23.65.12.
код ТН ВЭД России 6811400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ). ГОСТ 30244-94, метод 1 (негорючий материал – НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол № 654-2025 от 04.022025, свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.097. Ассоциация «НСОПБ». Анализ состояния производства № 43 от 05.11.2024.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.65.12-013-00281559-2024 «Фибросайдинг «DECOVER».
ТУ 20.30.11-011-00281559-2022 «Краска водно-дисперсионная акриловая ВД-АК. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **12.02.2025** по **11.02.2028**

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации _____ **В.С.Нешин**
подпись И.О. Фамилия

Эксперт _____ **А.А.Черенов**
подпись И.О. Фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИН", г. Всеволожск, 2023г. "В" Зак. №СП-294